



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

piazza Municipio, n. 1 - cap 80018 tel. 081/5710111 fax 081/5712262 numero verde 167-210367

Ufficio Tecnico 3° Settore - Area LL.PP.

Prot. n. 17198 del 27.11.2013

**Al Dirigente Scolastico del 1° Circolo
dott.ssa Chieffo**

FAX: 081/7451142

**Oggetto: Sostituzione pompa gemellare trifase per accensione impianto termico
scuola Murelle**

Si comunica che dalla verifica effettuata dalla ditta di manutenzione, il gruppo gemellare pompa trifase, a servizio dell'intero impianto di riscaldamento del plesso Murelle è guasto ed è completamente da sostituire.

Questa Amministrazione in data 27.11.2013 prot. 17121 si è prontamente attivata autorizzando la ditta manutentrice, all'acquisto e alla messa in opera, con la massima urgenza, della pompa in questione.

Pertanto, a seguito di quanto esposto, l'impianto potrà essere riattivato non prima del giorno 02.12.2013

Distinti saluti



Il Dirigente del 3° Settore
Ing. Giuseppe Savanelli

Memoriz: Archivio generale
Comunicaz. scuola/

DIREZIONE DIDATTICA STATALE	
CIRCOLO DI MUGNANO TEL. 081 7451142	
27 NOV 2013	
5913/A35	
Prot.	
Categoria	Classe